

Перспективный план устранения предписаний Роспотребнадзора МБДОУ Интикульского
детского сада «Дюймовочка» №13

п/н	Предписание	Срок выполнения	Необходимые (затраченные) средства	Отметка о выполнении
1	Функционирование детского сада при наличии отрицательного санитарно-эпидемиологического заключения	В течение 2017-2018гг.		
2	Не представлены документы подтверждающие соответствие песка гигиеническим нормативам	2017	8000	+
3	Замена окон в туалетной младшей группы	2017	23400	+
4	Отделка стен туалетной старшей группы, групповой старшей группы имеют дефекты в виде трещин, отслаивающейся штукатурки, краски Отделка потолка туалетной старшей группы имеют дефекты покрытия	2017	15000(на косметический ремонт)	+
5	Температура воздуха на рабочем месте повара на пищеблоке превышает норму	2017-2018		
6	Световые проемы игровых младшей и старшей групп не обеспечены регулируемые солнцезащитными устройствами	2018	10000	+
7	При составлении примерного меню распределении энергетической ценности суточного рациона не соответствует нормируемым значениям	2017	0	+
8	В наборе блюд завтрака не включены бутерброды	2017	0	+
9	Суммарные объемы блюд по приемам пищи для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на завтрак меньше нормируемых значений	2017	0	+
10	Не предусмотрено ежедневное использование в питании детей кисломолочные напитки и фрукты	2017	0	+
11	Не составляется меню-	Сентябрь 2017	0	-

	раскладка для детей с 1,5 до 3 лет			
12	Не выделен отдельный шкаф для спецодежды персонала пищеблока	2018	Приобретение шкафа 5000	-
13	Пищеблок не оборудован необходимым холодильным оборудованием – отсутствует холодильник для хранения свежих фруктов	Сентябрь 2017	18000	+
14	Отсутствуют документы, подтверждающие их изготовление из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами на разделочные доски, производственные столы для хранения хлеба, навесные шкафы для посуды	2018	Замена шкафов 20000	-
15	Санитарный узел для персонала не оборудован раковиной для мытья рук	2017	0	+
16	Не проводится искусственная витаминизация третьих блюд	2017	500	+
17	Недостаточный уровень искусственной освещенности в приемной старшей группы	2017	1000	+
18	Уровень искусственной освещенности в групповой старшей группы превышает нормируемое значение	2017		+
	итого		120900 руб	

Заведующая МБДОУ Интикульского детского сада
«Дюймовочка» №13

